



OZNACZENIA:

- proj. kabel YAKY 4x 35 mm², 556 (636) m
- proj. słup oświetleniowy 8 m z wysięgnikiem 1 m oraz oprawą sodową 100 W
- proj. słup oświetleniowy 8 m z wysięgnikiem 2 m oraz oprawą sodową 100 W
- proj. uzziemienie robocze Ru ≤ 5 Ω



WYKONAWCA Buro Projektów i Inżynierii MAG - PROJEKT ul. Młoda Polska 4, 00-613 Warszawa tel. 22 638 14 27 www.mag-projekt.pl	Stadium	PROJEKT BUDOWLANY			
	Tytuł rysunku	SCHEMAT ZASILANIA			
	Stanowisko	Inteł i nazwisko	Nr uprawnień	Specjalność	Podpis
	Projektant	Inteł. Bronisław Nadobnik	4496Lo	Projektowanie i wykonanie w zakresie elektrycznym bez ograniczeń w zakresie elektrycznym i elektroenergetycznym	
INWESTOR Gmina Gostynin ul. Rynek 2 63-800 Gostynin	DATA:	08.2015	SKALA:		
TEMAT Budowa drogi na Os. Słonecznym w Gostyninie	BRANŻA:	ELEKTRYCZNA	RYSUNEK NUMER:	2	ARKUSZ NUMER: