

GK.7021.1.19.2016

Gostyń, 2016-05-10

**Zakład Projektowania i Realizacji
Instalacji Sanitarnych
Marek Lisiecki
ul. Obrońców Zbaraża 8
64-100 Leszno**

Odpowiadając na wniosek z dnia 22.03.2016 r. (data wpływu 04.05.2016 r.) o wydanie warunków technicznych włączenia do sieci kanalizacji deszczowej w ul. Podleśnej w Gostyniu Wydział Gospodarki Komunalnej informuje, że wyraża zgodę na włączenie projektowanej kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami, pod następującymi warunkami:

1. Projektowane przyłącze kanalizacji deszczowej włączyć do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej o średnicy $\varnothing 600$ mm w ul. Podleśnej, działka ewidencyjna nr 2755/1 – studnia rewizyjna D14-istn. betonowa $\varnothing 1000$ o rzędnych 93,03/90,67 m.n.pm. wg planu zagospodarowania terenu
2. Kanalizację deszczową o średnicy $\varnothing 400$ mm w ul. Twardowskiego włączyć do nowoprojektowanej studni D11 o rzędnych 93,43/91,00 m.n.pm
3. Rodzaj materiału – rura PP o sztywności obwodowej SN8, średnicy min. $\varnothing 600$ mm dla kanalizacji w ul. Podleśnej
4. Studnie rewizyjne betonowe $\varnothing 1200$, klasy D400, wąż typu ciężkiego z wypełnieniem betonowym.
5. Materiały oraz zastosowane uzbrojenie mają posiadać aktualną aprobatę techniczną oraz atest higieniczny.

Powyższe warunki techniczne są ważne na okres 2 lat.

NACZELNIK
Wydziału Gospodarki Komunalnej
Mariusz Konieczny

Załącznik: Plan sytuacyjny nr 1, nr 2.

Do wiadomości:

1. Wydział Rozwoju i Inwestycji
w miejscu.
2. a/a

Sprawę prowadzi: Bogusław Pakuła
Wydział: Gospodarki Komunalnej
tel./e-mail: 65 575 21 13, bpakuła@um.gostyn.pl