


Złącze kablowe ZK-1P
zadanie ENEA Operator



OZNACZENIA:

- proj. kabel YAKY 4x 35 mm²
- proj. słup oświetleniowy stalowy ocynkowany 7,0 m bez wysięgnika i oprawą oświetleniową sodową 100W
- proj. uziemienie robocze Ru ≤ 5 Ω

OBIĘKT :	Budowa drogi od ul. Poznańskiej do ul. Słowackiego wraz z oświetleniem	
INWESTOR:	Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń	
LOKALIZACJA:	Gostyń, dz. nr 2863, 2865, 2864/2	
TEMAT:	Schemat oświetlenia	
PROJEKTANT:	mgr inż. Bronisław Nadobnik nr uprawnień 44/96/Lu	RYS. nr 2
podpis	do projektowania i kier. robótami bud. bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.	