



- LEGENDA
- 1) – Wymiennik ciepła JAD-3.18
  - 2) – Licznik ciepła MULTICAL RPT 0227
  - 3) – Licznik ciepła MULTICAL RPT 0227
  - 4) – Pompa cyrkulacji c.w.u. – 40P0t120
  - 5) – Pompa obiegowa c.o. – 50P0t120
  - 6) – Zawór bezpieczeństwa SYR 1915 1½”x2” / 3bar
  - 7) – Filtroodmulnik FO-50
  - 8) – Filtroodmulnik FO-65
  - 9) – Naczynie wzbiorcze REFLEX-280
  - 10) – Człon zmiękczenia wody:
    - kolumna zmiękczenia ø257x1385; Zmx=2,0m/h
    - zbiornik solanki V=100dm
    - dozownik korekcji chemicznej

ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH Jerzy Łuczka, Paweł Łuczka Sp. z o.o. Widziszewo, ul. Polna 9 64-000 KOSCIAN		SKALA: 1:50	Data: 09.2014	
Projektant:	mgr inż. Aleksander Heller	Obiekt:	KOTŁOWNIA GAZOWA W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 5 ul. Mostowa 10, 63-800 Gostyń	
Nr ewid. upr.	237/81/V/0	Inwestor:	GIMNAZJUM ul. Rynek 2 63-800 GOSTYŃ	
Asystent: Opracowanie:	mgr inż. Jerzy Łuczka	Rysunek:	Istniejący węzeł ciepły z instalacjami i przyłączami	
		Rys. nr 3	Strona:	