

Gostyn, 8 czerwca 2018 r.

GK.271.12.2018

Do wszystkich wykonawców

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2017 r. poz. 1579 ze zm.), przekazuję wyjaśnienia, w związku z otrzymanymi pytaniami do treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „**Czyszczenie kanalizacji deszczowej na terenie miasta i gminy Gostyn w roku 2018**”.

Pytanie 1:

Jakie są średnice kanalizacji przeznaczone do czyszczenia? Jakie są długości poszczególnych średnic? Jakie jest zamulenie kanalizacji?

Odpowiedź:

Kanalizacja deszczowa przeznaczona do wyczyszczenia jest o różnych średnicach na każdej z ulic i waha się od 200 mm w początkowych odcinkach do 800 mm w końcowych odcinkach.

W załączeniu przedstawia się zestawienie sieci kanalizacji deszczowej w m. Gostyn sporządzonej na potrzeby operatu wodno-prawnego miasta Gostyn z roku 2009.

Kanalizacja deszczowa jest czyszczona corocznie a średnie zamulenie podano w rozdziale III SIWZ: Opis przedmiotu zamówienia: *Planowana ilość przewidziana do czyszczenia w roku 2018.*

Pytanie 2:

Jakie są typy osadników i separatorów lub jakie są dokładne pojemności każdego z urządzeń?

Odpowiedź:

Lp.	Lokalizacja Urządzenia	Nazwa Urządzenia / Rodzaj	Dane Techniczne / Pojemność Całkowita	Uwagi
1	ul. Poznańska 140b	1. Osadnik piaskowy Ecol-Unicon dn 2000mm	1. V=7,50m ³	Odprowadzenie kanalizacji z ul. Gen. Dezyderego Chłapowskiego
		2. Separator Lamelowy PWS Lamela 60/600 S	2. V=6,60m ³	
2	ul. Czereśniowa - parking	1. Separator koalescencyjny z bypasem i odmulaczem – „PURFLO” SWOBK 5/25	1. V=1,81m ³	Odprowadzenie z parkingu
3	ul. Europejska	1. Separator koalescencyjny substancji ropopochodnych z zintegrowanym osadnikiem SEP1 ECO II NG 50/5,0	1. V=5,00 m ³	Odprowadzenie kanalizacji z ul. Europejskiej
		2. Separator koalescencyjny substancji ropopochodnych z zintegrowanym osadnikiem SEP2 ECO II NG 100/10 Ow	2. V=10,00 m ³	
4	ul. Europejska	1. Osadnik piaskowy Ecol-Unicon dn 2000mm	1. V=7,50m ³	Odprowadzenie kanalizacji z Aleja Kasyna Gostyńskiego
		2. Separator Lamelowy PWS Lamela 60/600 S	2. V=6,60m ³	Odprowadzenie kanalizacji z Aleja Kasyna Gostyńskiego
5	ul. Ogrodowa	1. Separator substancji ropopochodnych wraz z osadnikiem	1. V=5,0 m ³	Odprowadzenie z kanalizacji (przy moście ogrodowa)
6	ul. Ogrodowa	1. Separator substancji ropopochodnych wraz z osadnikiem	1.V=6,0 m ³	Odprowadzenie z kanalizacji (przy ostojnikach)
7	ul. Młyńska	1. Separator ropopochodny	1. V=7,50 m ³	Parking (przy kartodromie)
8	Strefa Przemysłowa I	1. Osadnik piaskowy	1. V=5,0 m ³	Ujście z kanalizacji strefa
		2. Separator ropopochodny	2. V=5,0 m ³	

Pytanie 3:

Prosimy też o informacje na jakiej podstawie Zamawiający narzuca stawkę podatku VAT 23 %?

Pragniemy nadmienić, iż czyszczenie kratek, wpustów, studni, kanalizacji, separatorów i osadników wraz z odbiorem i utylizacją odpadów należy do grupy PKWiU 37.00.1 - z której wynika, że usługi te należą do grupy "Usługi związane ze ściekami" - prawidłowa w tym zakresie jest stawka 8 % - stosowanie do załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług poz. 142, PKWiU ex 37 w tym PKWiU 37.00.1 (klasyfikacja do której odwołują się przepisy ustawy o podatku od towarów i usług jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług, wprowadzona w życie rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 roku w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (Dz.U.2008 .207.1293, Dz.U. z dnia 26 listopada 2008 r.).

W związku z powyższym prosimy o zmianę stawki podatku VAT w formularzu cenowym lub podanie podstawy prawnej zastosowanej przez Zamawiającego stawki 23 %.

Informujemy również, iż w każdym postępowaniu różnych instytucji w całej Polsce Zamawiający dla czyszczenia kanalizacji i separatorów narzucają stawkę VAT 8%.


Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że stawka podatku VAT została błędnie wskazana.

Modyfikuje się formularz cenowy (załącznik nr 7 do SIWZ): w podsumowaniu kalkulacji uproszczonej jest VAT 23%, poprawia się na VAT 8%. Na stronie internetowej Zamawiającego zostanie zamieszczony aktualny formularz cenowy.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przekazana wszystkim zainteresowanym, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego www.biuletyn.gostyn.pl

Z poważaniem


Z p. TURMISTRZA
Marzena Paluszkiewicz
Naczelnik Wydziału
Gospodarki Komunalnej