

DACH

II PIĘTRO

I PIĘTRO

PARTER

PIWNICA

LEGENDA	
CSP	centrala z panelem obsługi i wbudowaną drukarką
UTA	urządzenie transmisji alarmów pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych
	czujka multisensorowa z gniazdem
	ręczny ostrzegacz pożarowy
	sygnalizator akustyczny z puszką instalacyjną PIP-1AN
	sygnalizator świetlny-akustyczny z puszką instalacyjną PIP-1AN

Urządzenie UTAP nie wchodzi w zakres opracowania.  
Montaż i uruchomienie przez firmę nadzorującą

zasilanie z RG  
NHXCH 3x2,5 mm2 wg projektu el.

zasilanie z RG  
NHXCH 3x2,5 mm2 wg projektu el.

Biuro Projektowe		
Dr inż.arch. Jadwiga Pieńczerwaska ul. Gen. Hallera 12, 63-200 Jarocin		
Inwestor: Gmina Gostyń Rynek 2 63-800 Gostyń	Obiekt: przebudowa budynku ze zmianą sposobu użytkowania na Komendę Straży Miejskiej ul. Fabryczna 1, 63-800 Gostyń	
Schemat instalacji SSP		data: V. 2018 r.
projektant: mgr inż. Marek Piasecki upr. bud. nr WKP/0319/POOB/08		nr rys. <b>E15</b>
asystent: mgr inż. Krzysztof Piatek		