

I.271.16.2018

Gostynin, 11.10.2018

Do
Wszystkich Wykonawców

Dotyczy: „Adaptacja budynku przy ul. Fabrycznej w Gostyniu na Komendę Straży Miejskiej oraz pomieszczenia dla organizacji pozarządowych”.

Pytanie nr 1: Standardowa średnica przewodów wentylacyjnych wynosi 100, 125, 160 mm. W projekcie jest 150 mm. Który wymiar przyjąć do wyceny i zastosowania ?

Odpowiedź: Średnicę na projekcie jeśli chodzi o wentylacje podano wewnętrzną kanału, dlatego należy zastosować przewód o średnicy 160 mm.

Pytanie nr 2: Drzwi aluminiowe D5, 1szt. i D6, 2szt. w zestawieniu są wewnętrzne, a D7 zewnętrzne. W mojej ocenie drzwi aluminiowe D7, 1szt. i D6, 1szt. powinny być zewnętrzne, a D5, 1szt. i D6, 1szt. wewnętrzne. Jak przyjąć do wyceny.

Odpowiedź: W naszej ocenie drzwiami aluminiowymi zewnętrznymi mają być tylko drzwi wejściowe D7 o wymiarach 100+50/200, których jest 2 szt. na parterze oraz drzwi D8 w piwnicy. Pozostałe drzwi są drzwiami wewnętrznymi. Brakujące drzwi D7 należy uwzględnić cenowo w kosztorysie ofertowym.

Pytanie nr 3: Podać sposób zamontowania drzwi p.poż. D8, biorąc pod uwagę fakt istnienia zewnętrznego otworu wejściowego do piwnicy o wysokości nie przekraczającej 1,80 m.

Odpowiedź: Należy pogłębić otwór drzwiowy w kierunku dolnym. Dodatkowo należy uwzględnić konieczność przebudowy schodów wejściowych. Całość robót należy uwzględnić w pozycji dotyczącej zakupu i montażu w/w stolarki drzwiowej.

Informuję o zmianie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia dot. postępowania „Adaptacja budynku przy ul. Fabrycznej w Gostyniu na Komendę Straży Miejskiej oraz pomieszczenia dla organizacji pozarządowych”: w rozdziale XV Miejsce i termin składania i otwarcia ofert pkt 2 i pkt 3

Zamiast:

Termin składania ofert – 16.10.2018 r. do godz. 11⁰⁰

Termin otwarcia ofert – 16.10.2018 r. o godz. 12⁰⁰

Winno być:

Termin składania ofert – 18.10.2018 r. do godz. 11⁰⁰

Termin otwarcia ofert – 18.10.2018 r. o godz. 12⁰⁰

Z poważaniem:

ZASTĘPCA NACZELNIKA
Wydziału Inwestycji

Przemysław Przybył

Sprawę prowadzi: Klaudia Dudkowiak
Wydział: Inwestycji
tel./e-mail: 65 575 21 48/kdudkowiak@um.gostynin.pl

NIP 696 175 03 43

Konto BGŻ BNP Paribas S.A. 90 1600 1462 1834 5236 6000 0005

Nasz papier
pochodzi z recyklingu