


SCHEMAT SKRZYNKI **S - 3** Z ZAWOREM OGNIOWYM Ø 40 mm Z ZAWOREM ODCINAJACYM **KLAPOWYM TYPU MAG - 3**

BUDOWA ZEWNĘTRZNEJ I WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ DLA BUDOWY POMIESZCZENIA
GOSPODARCZEGO I KOTŁOWNI PRZY PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 1, 63-800 GOSTYŃ
UL. WROCŁAWSKA 255, DZ. NR 2144 i 2141/5

INWESTOR : Gmina Gostyń ul. Rynek 2.



1. Skrzynka gazowa zaworu ogniowego na ścianie.
2. Połączyć z projektowaną wewnętrzną instalacją Ø 1½".
3. Zawór kłapowy odcinający typu MAG -3
4. Zawór gazowy - ogniowy Ø 1½"
5. Przejście z rur PE/stal Ø 63/1½".

 <p>PROJEKTOWANIE KOSZTORYSOWANIE NADZÓR I WYKONAWSTWO INSTALACJI C.O. I GAZU</p> <p>Alicja Genderka 63-800 Gostyń ul. Agrestowa 1 NIP 5541255613, Regon 300901691 tel. kom. 505 559 373</p>		
INWESTOR :	Gmina Gostyń 63-800 Gostyń ul. Rynek 2.	
OBIEKT ADRES	Budowa wewnętrznej instalacji gazu dla rozbudowy budynku Przedszkola Miejskiego nr 1 w Gostyniu o pomieszczenie gospodarcze i kotłownię w Gostyniu ul. Wrocławska 255, dz. nr 2144 i 2141/5.	
TYTUŁ RYSUNKU	SCHEMAT SKRZYNKI S - 2 Z ZAWOREM OGNIOWYM Ø 40 mm I ZAWOREM ODCINAJACYM KLAPOWYM TYPU MAG - 3	Podpis projektanta.