

Leszno, dn. 24-05-2019 r.

WEO19E125247

**NOT" Biuro Studiów
i Rzeczoznawstwa
ul. Towarowa 1
64-100 Leszno**

Dotyczy: uzgodnienia nr 29 projektu budowy ul. Władysława Reymonta wraz z kanalizacją deszczową w m. Gostyń.

Na terenie projektowanej budowy ulicy z kanalizacją deszczową znajdują się urządzenia elektroenergetyczne nN-0,4 kV.

Do klauzuli uzgadniającej wpisanej na planach załączamy następujące zastrzeżenia i uwagi:
Zachować odległości projektowanej budowy ulicy i kanalizacji deszczowej od istniejących urządzeń elektroenergetycznych podziemnych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami.

Na czas trwania robót kable nN-0,4 kV należy zabezpieczyć w sposób wykluczający jakikolwiek dostęp do nich oraz zabezpieczyć je przed przemieszczaniem się.

Zwrócić uwagę na wysokość posadowienia złącz kablowych, aby możliwy był właściwy dostęp do urządzeń energetycznych znajdujących się wewnątrz w/w złącz w celu prowadzenia konserwacji i usuwania awarii.

Przy wytyczaniu tras zwrócić szczególną uwagę na istniejące podziemne urządzenia elektroenergetyczne.

W miejscach skrzyżowań i zbliżeń do kabli elektroenergetycznych wykopy prowadzić ręcznie.

Po natrafieniu w trakcie wykonywania prac ziemnych na urządzenia elektroenergetyczne nie naniesione na planie należy je zabezpieczyć i powiadomić Oddział Dystrybucji Poznań, RD Leszno.

W przypadku wystąpienia kolizji, należy wystąpić pisemnie z osobnym wnioskiem o określenie warunków na ich usunięcie do ENEA Operator Sp. z o.o. RD Leszno ul. Grunwaldzka 128.

— Uzgodnienie ważne jest 2 lata od daty jego wydania z tym, że każdorazowo w terminie 14 dni przed przystąpieniem do prac należy uaktualnić je w RD Leszno.

— Zabezpieczenie urządzeń energetycznych w miejscu pracy należy do obowiązków wykonawcy pod nadzorem pracowników pogotowia energetycznego.

Całość prac należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Za dokonane uzgodnienie zostanie wystawiona faktura w kwocie netto 61,11 zł plus obowiązujący podatek VAT.

ENEA Operator Sp. z o.o.
Rejon Dystrybucji Leszno
Dział Rozwoju i Inwestycji
Kierownik**Bronisław Nadobnik**

Spr. prowadzi:
Grzegorz Piotrowiak
Tel. (65) 315-21-37

Centrala
Enea Operator Sp. z o.o.
60-479 Poznań, Strzeszyńska 58tel. +48 / 61 850 41 10
faks +48 / 61 850 44 47NIP 782-23-77-160
REGON 300455398kontakt@operator.enea.pl
www.operator.enea.pl

U W A G A: W pobliżu oraz w miejscu skrzyżowań i zbliżeń z kablami elektroenergetycznymi prace ziemne należy wykonywać ręcznie. Przed rozpoczęciem prac należy wykonać próbne przekopanie celem dokładnej lokalizacji ukrytych kabli.

MŁOŚCISTY SPECJALISTA
 ds. Rozwoju i Inwestycji
 Grzegorz Piotrowiak
 751600.00

Lat. pins WFO/PE/125247

