



- UWAGI:
1. Inwentaryzację kabla zlecić uprawnionej jednostce geodezyjnej;
 2. Po zakończeniu prac przywrócić pierwotny stan nawierzchni i uporządkować teren;
 3. Jeżeli na trasie kabla wystąpią nie zinwentaryzowane urządzenia podziemne, należy zachować wymagane przepisami i normami odległości przy skrzyżowaniach i zbliżeniach do tych urządzeń;
 4. W miejscach zbliżeń projektowanej linii kablowej nn z innymi sieciami uzbrojenia terenu należy prowadzić prace metodą wykopów ręcznie;
 5. Stosować się do uwag i zaleceń zawartych w uzgodnieniach;

SYMBOL	NAZWA
	linia kablowa oświetleniowa typu YAKY 4x35mm2
	rura ochronna
	uziemienie R≤10 Ohm
	URBINO LED 6100lm/740 55W IP66 oprawę montować na słupie o wysokości h=7m na wysięgniku o długość d=1m i kącie wychylenia 5 stopni
	URBINO LED 3150lm/740 29W IP66 oprawę montować na słupie o wysokości h=7m na wysięgniku o długość d=1m i kącie wychylenia 5 stopni
	2 x URBINO LED 3150lm/740 29W IP66 oprawę montować na słupie o wysokości h=7m na podwójnym wysięgniku o długość d=1m i kącie wychylenia 5 stopni
	URBINO LED 2400lm/740 20W IP66 oprawę montować na słupie o wysokości h=7m na wysięgniku o długość d=1m i kącie wychylenia 5 stopni

Objekt:	Budowa ulic: Henryka Sienkiewicza w m. Gostyń Działki objęte inwestycją: 2/7; 2/9; 9; 10/1; 10/2; 11/28; 11/34; 211/4; 212/56; 3688; 3689; 3690; 3691; 3702; 3725;			
Inwestor:	Gmina Gostyń; 63-800 Gostyń, ul. Rynek 2			
Biuro projektowe:	Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Biuro Studiów i Rzeczoznawstwa; 64-100 Leszno ul. Towarowa 1			
Rysunek	Plan sytuacyjny - oświetlenie uliczne			
Stanowisko	imię i nazwisko	Nr uprawnień:	Podpis:	
Projektant br. elektryczna	inż. Zenon Pindara	898/86/Lo		
Sprawdzający br. elektryczna	mgr inż. Marcin Skrobała	WKP/0207/PWŹE/17		
Stadium:	Data:	Format rysunku	SKALA:	Nr rysunku:
PBE01	05.04.2019	297 / 1330	1 : 500	E1