

RG-1	RG-2	2	3	RG-3	RG-4	RG-5	RG-6	RG-7	RG-8	RG-9	RG-10	RG-11	RG-12
Centrala oddymiania	Zasilanie wentylatora oddymiania	Kontrola napięcia	Ochrona przepięciowa	Rozdzielnia poddasza	Maszynownia windy	Oświetlenie szybu windy	Istniejące obwody	Istniejące obwody	Istniejące obwody	Istniejące obwody	Istniejące obwody	Istniejące obwody	Istniejąca rozdzielnia
20.0 kW	1.1 kW			20.0 kW	11.0 kW	1.0 kW							

UWAGA:
Wszelkie prace w przedlicznikowej części instalacji prowadzic po po informowaniu i uzgodnieniu zakresu tych prac z zakładem energetycznym

WYPROWADZENIE OBWODÓW Z ROZDZIELNICY



OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA SAMOCZYNNE WYŁACZENIE ZASILANIA

A3

AB PROJEKT ALICJA BIEGANEK			
ul. Zielona 22, 63-810 Borek Wlkp. tel. 65-571 58 63			
OBIEKT ADRES	Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytk. części budynku szkoły na przedszkole. Dz. nr 2021/11 w Gostyniu		
INWESTOR ADRES	Gmina Gostyń Rynek 2, 63-800 Gostyń		
TYTUŁ RYSUNKU	SCHEMAT ROZDZIELNI RG		
PROJEKTANT	MAREK PIASECKI upr. bud. w specj. instalacyjnej do projektowania bez ograniczeń nr WKP/0319/POOE/08		SKALA -
ASYSTENT	KRZYSZTOF PŁATEK		DATA 11.2019
			NR RYS. 8/E