

Sz2 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA (obudowa w kl. EI 60) –wsp. przen. ciepła U=0,23W/m2K–od zewnątrz

ściana istniejąca
pustka powietrzna
wełna mineralna szklana gr. 10 cm
folia paroizolacyjna
2 x 15 mm płyta g–k RIGIPS PRO Fire typ F na ruszcie systemowym
powłoka malarska

Sw1 ŚCIANA WEWNĘTRZNA–klasa odporności ogniowej REI 120 –np wg systemu RIGIPS nr 3.40.05.–grubość systemu–12,5 cm

powłoka malarska
2 x 12,5 mm płyta g–k RIGIPS PRO Fire typ F
konstrukcja z profili CW 75 ULTRASTIL i UW 75 ULTRASTIL
z wypełnieniem z wełny mineralnej szkalnej gr. 75 mm
2 x 12,5 mm płyta g–k RIGIPS PRO Fire typ F
powłoka malarska

Sw2 ŚCIANA WEWNĘTRZNA–klasa odporności ogniowej REI 60 –np wg systemu RIGIPS nr 3.40.05.–grubość systemu–12,5 cm

powłoka malarska
2 x 12,5 mm płyta g–k RIGIPS PRO typ A
konstrukcja z profili CW 75 ULTRASTIL i UW 75 ULTRASTIL
z wypełnieniem z wełny mineralnej szkalnej gr. 75 mm
2 x 12,5 mm płyta g–k RIGIPS PRO typ A
powłoka malarska

Sw3 ŚCIANA WEWNĘTRZNA (OD STRONY SANITARIATÓW) –np wg systemu RIGIPS nr 3.40.05.–grubość systemu–12,5 cm

powłoka malarska/płytki ceramiczne
2 x 12,5 mm płyta g–k RIGIPS PRO HYDRO H2
konstrukcja z profili CW 75 ULTRASTIL i UW 75 ULTRASTIL
z wypełnieniem z wełny mineralnej szkalnej gr. 75 mm
2 x 12,5 mm płyta g–k RIGIPS PRO typ A
powłoka malarska

Sw4 ŚCIANA WEWNĘTRZNA –np wg systemu RIGIPS nr 3.40.03.–grubość systemu–12,5 cm

powłoka malarska
1 x 12,5 mm płyta g–k RIGIPS PRO typ A
konstrukcja z profili CW 100 ULTRASTIL i UW 100 ULTRASTIL
z wypełnieniem z wełny mineralnej szkalnej gr. 100 mm
1 x 12,5 mm płyta g–k RIGIPS PRO typ A

ściany istniejące

zamurowania

ściany do rozbiórki

ściany systemowe z wypełnieniem z wełny mineralnej

Hs wysokość sufitu

Hśr. średnia wysokość pomieszczenia

kratka lub podcięcie wentylacyjne w dolnej części skrzydła drzwiowego

* wykończenie lukarn wg nast. warstw (od zewnętrz):
–istniejące deskowanie
–pustka powietrzna
–wełna mineralna – 10 cm
–folia paroizolacyjna
–2x 15 mm płyta GKF na ruszcie stalowym systemowym
–powłoka malarska/płytki ceramiczne

☒ słupy w przestrzeni poddasza oraz płatwie i miecze należy obudować w klasie odporności ogniowej R60, np. wg systemu NIDA – FBDB/25/Kompakt –poszycie z płyt NIDA Ogień Kompakt gr. 25 mm z bezpośrednim mocowaniem płyt do konstrukcji za pomocą wkrętów do drewna NIDA, spoina pomiędzy płytami wykonana z masy gipsowej NIDA Płomień

WYPOSAŻENIE:
1. wycieraczka aluminiowa (200 x 120 cm)
2. supermata (175 x 175 cm)
3. stół dla dzieci
4. krzesło
5. biurko
6. regał / szafa
7. przewijak
8. regał na nocniki
9. szafki szatniowe (niepalne)
10. szafa chłodnicza 0,35 kW (80x70x190)
11. szafa mroźnicza 0,35 kW (80x70x190)
12. patelnia elektryczna 9 kW (0,78x0,8x0,87)
13. kuchnia elektryczna z piekarnikiem 18,6 kW (1,2x0,7x0,9)
14. okap 3,0 x 1,2 m
15. taboret elektryczny 5 kW (0,59x0,65x0,41)
16. szafa przelotowa ze stali nierdzewnej (0,8x0,6x1,8)
17. ociekacz do naczyń ze stali nierdz.
18. zlewozmywak jednokom. ze stali nierdz. (0,80x0,60x0,85)
19. umywalka do mycia rąk
20. elektryczny podgrzewacz wody użytkowej
21. blat ze stali nierdzewnej 40 x 60 cm
22. zmywarka 8,5 kW (0,69x0,79x1,50)
23. wyparzarka 4 kW
24. pojemnik na odpady
25. wózek kelnerski
26. szafa ubraniowa
27. zlewozmywak jednokomorowy
28. szafka kuchenna
29. półka na szczoteczki do mycia zębów i ręczniki
30. szafa na środki czystości
31. zlew jednokomorowy zamontowany 55 cm nad posadzką
32. kosz na odpady

UWAGA:
1. Wszystkie rzędne i wymiary należy sprawdzić na budowie.
2. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z projektantem.
3. Rozpatrywać łącznie z rysunkami branżowymi.

RZUT PODDASZA SKALA 1:50

N

AB PROJEKT ALICJA BIEGANEK ul. Zielona 22, 63–810 Borek Wlkp. tel. 65–571 58 63			
OBIEKT ADRES	Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytk. części budynku szkoły na przedszkole. Dz. nr 2021/11 w Gostyniu		
INWESTOR ADRES	Gmina Gostyń Rynek 2, 63–800 Gostyń		
TYTUŁ RYSUNKU	RZUT PODDASZA		
ARCHITEKTURA	DANUTA GROSS upr. bud. w spec. architektonicznej do projektowania bez ograniczeń nr 82/90/W/2001		SKALA 1:50
ARCHITEKTURA SPRAWDZAJĄCA	JOANNA WŁODARZ JAKUBOWSKA upr. bud. w spec. architektonicznej do projektowania bez ograniczeń nr WP-I/W/WKP/GB/09/2008		DATA 11.2019
			NR RYS. 5/A