



Gostyń, dnia 10.08.2018 r.

TT 2944-1/15/18

Gmina Gostyń
Rynek 2
63 – 800 Gostyń

Warunki techniczne

przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej obiektu –
światlica wiejska, położonego w miejscowości Brzezcie, dz. nr 222/8.

Przyłącze wodociągowe:

Przyłącze wodociągowe należy podłączyć do sieci wodociągowej Ø 80 mm, wykonanej z rur azbestowo - cementowych, położonej w miejscowości Brzezcie.

- włączenie do sieci – trójnik żeliwny kołnierzowy z zasuwą odcinającą
- rodzaj materiału – rura PE
- średnica minimalna – DN 63
- oznakowanie trasy przyłącza – taśma lokalizacyjna niebieska
- miejsce zabudowania wodomierza - pomieszczenie techniczne w obiekcie
 - węzeł wodomierzowy należy zabudować nie dalej niż 2 metry od miejsca (ściana zewnętrzna) wprowadzenia przyłącza do obiektu
- węzeł wodomierzowy (według kolejności zabudowy)
 - ~ zasuwa odcinająca
 - ~ wodomierz klasy metrologicznej R 160 („C”)
 - ~ kompensator (do regulacji długości węzła przy montażu armatury kołnierzowej)
 - ~ zasuwa odcinająca
- rodzaj zabezpieczenia – zawór antyskażeniowy typ EA

Wielkość dostawy wody:

- (średnio dobowo) – $Q_{dśr}$ [m³/d] **5,0**
- cele przeciwpożarowe (wewnętrzne) – q_s [dm³/s] **1,0**

Wielkość zapewnienia ciśnienia statycznego (mierzone za zaworem przed wodomierzem)
- 0,2 MPa

Przyłącze kanalizacji sanitarnej:

Przyłącze kanalizacji sanitarnej należy podłączyć do sieci kanalizacji sanitarnej Ø 200 mm wykonanej z rur PVC, położonej w miejscowości Brzezcie.

- włączenie do sieci – trójnik PVC albo siodło kanalizacyjne
- rodzaj materiału – rura PVC
- średnica minimalna – DN160
- urządzenie rewizyjne – studnia rewizyjna PVC do zabudowania na terenie działki nr 222/8
 - kineta przelotowa 315 do rury gładkiej 160
 - rura trzonowa (wznosząca) korugowana bez kielicha
 - teleskop 315 z włazem żeliwnym 12,5 t
- rodzaj zabezpieczenia – za urządzeniem rewizyjnym zaleca się montaż zasuw burzowej

Wielkość zapewnienia odbioru ścieków (średnio dobowo) – Qdśr [m³/d] 4,5

Integralną częścią warunków technicznych jest mapa zasadnicza z zaznaczonymi urządzeniami wodociągowymi, urządzeniami kanalizacyjnymi oraz wpisanym numerem warunków technicznych.

Warunki techniczne ważne są do dnia - 10.08.2020 r.

Projekt budowlany (kompletne egzemplarze) należy uzgodnić pod względem branżowym w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Gostyniu Spółka z o.o.

DYREKTOR D/S INWESTYCJI

Dariusz Szymański