

I.271.28.2020

Gostyń, 26 listopada 2020 r.

**Do
Wszystkich Wykonawców**

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 1843 ze zm.), przekazuję wyjaśnienia, w związku z otrzymanymi pytaniami do treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa drogi łączącej ul. Leszczyńską z ul. Górną wraz z remontem ul. Podgórnej”.

Pytanie 4:

W związku z rozbieżnościami w dokumentacji technicznej pomiędzy projektami: budowlanym i wykonawczym wg których Zamawiający wymaga rur z polipropylenu (PP) DN600 i DN800 o ściankach strukturalnych SN8, a wymaganiami: STWiORB i przedmiaru wg których rury DN600 i DN800 mają być wykonane z PVC-U(co wskazuje tylko jednego producenta spełniającego te wytyczne) , proszę o wyjaśnienie, czy właściwymi do realizacji ww. inwestycji będą rury strukturalne DN600 i DN800 PP SN8 spełniające wymagania normy PN-EN 13476-3?

Odpowiedź:

Proszę przyjąć rury strukturalne dla dużych średnic DN600 i 800.

Z poważaniem

Z up. Burmistrza

Mariusz Konieczny

Naczelnik

Wydział Inwestycji