

I.271.28.2020

Gostyń, 30 listopada 2020 r.

**Do
Wszystkich Wykonawców**

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 1843 ze zm.), przekazuję wyjaśnienia, w związku z otrzymanymi pytaniami do treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa drogi łączącej ul. Leszczyńską z ul. Górną wraz z remontem ul. Podgórnej”.

Pytanie 1:

Jaka jest właściwa średnica hydrantów, które należy wbudować na zadaniu. Istnieje rozbieżność w dokumentacji – DN100 mm czy DN80 mm? Jakie dane techniczne powinien posiadać właściwy hydrant?

Odpowiedź:

Należy zastosować hydranty DN80 mm, zgodnie z projektem.

Z poważaniem



Z up. Burmistrza
Mariusz Korzeczyński
Naczelnik
Wydziału Inwestycji