

OZNACZENIA

Projektowane rurociągi, kable:

rurociągi zasilające I i II ciąg atrakcji wodnych

1-3 L=6,7m , 1'-3' L=37,9m - Ø140x8,3mm PE100 SDR17

3-4 L=2,0m, 3'-4' L=2,0m - Ø125x7,4mm PE100 SDR17

4-6 L=3,5m, 4'-6' L=3,5m - Ø110x6,6mm PE100 SDR17

6-7 L=2,0m, 6'-7' L=2,0m - Ø90x5,4mm PE100 SDR17

7-8 L=2,0m, 7'-8' L=2,0m - Ø63x3,8mm PE100 SDR17

rurociągi odprowadzające wodę z I i II ciągu atrakcji wodnych

9-16 L=18,7m , 10'-16' L=44,6m - PVCØ160

16-17 L=2,3m , 16'-17' L=2,3m - PVCØ110

przewód wentylacyjny Ø160, 18-19

przewody zasilające, sterownicze

Projektowane obiekty

K - komora technologiczna

I i II ciąg atrakcji wodnych

Zasuwa kołnierzowa DN150

PRACOWNIA PROJEKTOWA
"VITARO"

PPUH VITARO

Temat:	PROJEKT FONTANNY NA RYNKU W GOSTYNIU		Data: 01.2012
Inwestor:	GMINA GOSTYŃ		Skala 1:250
Adres:	RYNEK 2, 63-800 GOSTYŃ	Branża TECH.	Nr rys. 1 T
Rysunek:	*Zagospodarowanie terenu*		
Projektant:	Roman Księżnik	Nr uprawnień: LOD/1490/POOS/10	Podpis:
Sprawdzający:	Wojciech Jędrzejczyk	LOD/1795/POOS/11	