

Gostyń, 10.02.2015 r.

RI.271.1.2015

Wg rozdzielnika

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), przekazuję wyjaśnienia, w związku z otrzymanymi pytaniami do treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa ul. Sportowej wraz z oświetleniem.”.

Pytanie:

Dotyczy kanalizacji deszczowej poz. 24 i 25 kosztorysu ofertowego. Prosimy o wyjaśnienie czy należy zastosować rury PVC lite czy spienione?

Odpowiedź:

Do budowy rurociągów kanalizacji deszczowej należy zastosować rury PVC lite.

Z poważaniem

Z upoważnienia
Naczelnik Wydziału RI
/-/ Henryk Sadzki

Sprawę prowadzi: **Piotr Musielak**
Wydział: **Rozwoju i Inwestycji**
Tel./e-mail: 65 575 21 22 / pmusielak@um.gostyn.pl