



LEGENDA:

- linia kablowa YAKXS 4x35
- 25/28m/32m-odl. między słupami/długość wykopu/długość kabla
- słup Elmonter C7/4/60 wysok. 7m na fundamencie B-120 z oprawa : SGS 104 1xSDN-TPP 100W TP P2
- I/5 - nr obwodu/nr słupa

FEDERACJA SNT NOT W POZNANIU  
BIURO STUDIÓW I RZECZOZNAWSTWA  
UL. TOWAROWA 64-100 LESZNO

INWESTOR:	GMINA GOSTYŃ 63-800 GOSTYŃ, UL. RYNEK 2		
TREŚĆ OPRACOWANIA:	OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE ULIC		
TREŚĆ RYSUNKU:	SCHEMAT LINII KABLOWEJ OŚWIETLENIA ULICZNEGO		
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Wojciech Śnieżyński	592 / 84 / Lo 1323 / 89 / Lo	
SPRAWDZIŁ:	inż. Zenon Pindera	898 / 86 / Lo	
DATA	LIPIEC 2014	SKALA	NR RYS. 2